

Qualidade da Água

Qualidade da Água

Relatório Mensal Assistência

Mês de Julho de 2020

Manancial: Ribeirão Claro

Parâmetros	Saida do Tratamento		Sistema de Distribuição	
	Amostras previstas	Amostras realizadas	Amostras previstas	Amostras realizadas
Turbidez	372	735	54	58
Cloro Residual Livre	372	735	54	58
Coliformes Totais	10	10	54	58
Coliformes termotolerantes / E.C	10	10	54	58
PH	372	735	54	58
Cor Aparente	372	735	54	58
Fluoreto	372	370	16	14

(1) VMP = Valor Máximo Permitido

(2) Ausencia em 95% das Amostras coletadas

(3) Ausencia em 100% das Amostras coletadas

(4) Resolução Estadual SS 65 - (0,6 à 0,8 mg / l) Estado de S. Paulo

Média Mensal	VMP (1) Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/ 2017 (Antiga Portaria N º 2914/2011)	Saida da ETA	VMP (1) Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/ 2017 (Antiga Portaria N º 2914/2011)	Rede de Distribuição
Turbidez / Média Mensal (UT)	0,50 UNT	0,42	5,0 UT	0,50
Cloro Livre residual / Média Mensal (mg / l)	-	1,67	Máximo 5,0 mg / l	1,24
Colorimetria / Média Mensal	5,0 mgPtCo / l	4,3	15mgPtCo / l	2,4
Flúor MÉDIA Mensal mg / l	1,5 mg / l (4)	0,7	1,5 mg / l (4)	0,64
Coliformes Totais	Ausente	Ausente (3)	Ausente	Ausente (2)
Coliforme termotolerantes / E.C	Ausente	Ausente (3)	Ausente	Ausente (3)
PH	6,0 - 9,5	7,6	6,0 - 9,5	7,6