

Qualidade da Água

Qualidade da Água

Relatório Mensal Ferraz

Mês de Fevereiro de 2020

Manancial: Poço Profundo

| Parâmetros | Saida do Tratamento | | Sistema de Distribuição | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | Amostras previstas | Amostras realizadas | Amostras previstas | Amostras realizadas |
| Turbidez | 29 | 29 | 10 | 11 |
| Cloro Residual Livre | 29 | 29 | 10 | 11 |
| Coliformes Totais | 10 | 11 | 10 | 11 |
| Coliformes termotolerantes / E.C | 10 | 11 | 10 | 11 |
| PH | 29 | 29 | 10 | 11 |
| Cor Aparente | 29 | 29 | 10 | 11 |
| Fluoreto | 29 | 29 | 10 | 8 |

(1) VMP = Valor Máximo Permitido

(2) Ausencia em 95% das Amostras coletadas

(3) Ausencia em 100% das Amostras coletadas

(4) Resolução Estadual SS 65 - (0,6 à 0,8 mg / l) Estado de S. Paulo

| Média Mensal | VMP (1) Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/ 2017 (Antiga Portaria N º 2914/2011) | Saida da ETA | VMP (1) Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/ 2017 (Antiga Portaria N º 2914/2011) | Rede de Distribuição |
|--|---|--------------|---|----------------------|
| Turbidez / Média Mensal (UT) | 0,50 UNT | 1,66 | 5,0 UT | 1,31 |
| Cloro Livre residual / Média Mensal (mg / l) | - | 1,46 | Máximo 5,0 mg / l | 1,50 |
| Colorimetria / Média Mensal | 5,0 mgPtCo / l | 5,3 | 15mgPtCo / l | 6,1 |
| Flúor MÉDIA Mensal mg / l | 1,5 mg / l (4) | 0,61 | 1,5 mg / l (4) | 0,67 |
| Coliformes Totais | Ausente | Ausente (3) | Ausente | Ausente (3) |
| Coliforme termotolerantes / E.C | Ausente | Ausente (3) | Ausente | Ausente (3) |
| PH | 6,0 - 9,5 | 7,1 | 6,0 - 9,5 | 7,0 |